



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LASTRAS DE CUÉLLAR**

**Plaza Mayor, Nº 1 40352 Lastras de Cuéllar (Segovia).**

**Tlf: 921 169030 Fax: 921 169246**

ANDRÉS GARCÍA SANZ (1 de 1)  
Acta  
Fecha Firma: 29/11/2021  
HASH: 658cbb921c42e6e0c722e7342455027

# BANDO

Según el último análisis recibido, el agua de la Red de Lastras de Cuéllar, sigue siendo NO APTA PARA EL CONSUMO EN BOCA, quedando su uso limitado al higiénico sanitario (aseo y limpieza).

El resultado establece que el nivel de nitratos es de 74,7, y el rango permitido es de 50.

Por tanto, se seguirá repartiendo agua los lunes de 10 a 11, hasta nuevo aviso.

En Lastras de Cuéllar, a 29 de noviembre de 2021.

EL ALCALDE,

Fdo. Andrés García Sanz.



Cód. Validación: 66F3ZM754GEA4WXLZJAYZHGD | Verificación: <https://lastrasdecuellar.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

**Laboratorio Agropecuario Provincial**

Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia

Teléfono: 921 43 06 00

E-mail: [aguas@prodestursegovia.es](mailto:aguas@prodestursegovia.es)

C.I.F. Q-4000124-J

**Bol. Análisis: 21-11-0282-0**

Las actividades marcadas con (\*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

**LASTRAS DE CUÉLLAR, AYUNTAMIENTO DE**

PZA. MAYOR, 1

LASTRAS DE CUÉLLAR

40352 SEGOVIA

A/A:

324

**DATOS MUESTRA**

F. toma muestra: 25/11/2021

Tomador: PRODESTUR

\* Toma de muestra no amparada por la acreditación

P. toma muestra: PM-RED-LASTRAS DE CUÉLLAR-FTE. PLAZA MAYOR

Remitido por: LASTRAS DE CUÉLLAR, AYUNTAMIENTO DE

Denominación: Análisis Agua de Consumo

Referencia: C.I. 21-10-6847-0

**DATOS ANALITICOS**

F. entrada: 25/11/2021 F. inicio: 25/11/2021 F. finalización: 29/11/2021 F. boletín: 29/11/2021

Objeto: ACH. Muestra de Confirmación (T.25)

Escritos relac.: /

Tipo envase:

Matriz analítica: Aguas de consumo

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                     | Resultado   | Unidad | Rango permitido | Referencia    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|---------------|
| <b>NITRATOS</b><br><i>Método espectrofotométrico (PEE-05)</i> | 74.7 ± 5.98 | mg/l   | Hasta 50        | R.D. 140/2003 |

**Ensayos validados por:**

Area Físico-Químico

**Fdo. Ana Mª Escorial Yuste**  
**Jefe de sección**