

# BANDO


Se pone en conocimiento de los vecinos que el agua de la Red de Lastras de Cuéllar es apta para el consumo humano.

Consecuentemente, se suspende el reparto de agua embotellada.

En Lastras de Cuéllar, a 10 de Agosto de 2021.

EL ALCALDE

Documento firmado electrónicamente



Laboratorio Agropecuario Provincial  
Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia  
Teléfono: 921 43 06 00  
E-mail: [aguas@prodestursegovia.es](mailto:aguas@prodestursegovia.es)  
C.I.F. Q-4000124-J

Las actividades marcadas con (\*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

**Bol. Análisis: 21-08-0082-0**

**LASTRAS DE CUÉLLAR, AYUNTAMIENTO DE**  
PZA. MAYOR, 1  
LASTRAS DE CUÉLLAR  
40352 SEGOVIA  
A/A:

324

#### DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 04/08/2021  
Tomador: PRODESTUR \* Toma de muestra no amparada por la acreditación  
P. toma muestra: PM-SONDEO LASTRAS DE CUÉLLAR  
Remitido por: LASTRAS DE CUÉLLAR, AYUNTAMIENTO DE  
Denominación: Análisis Agua de Consumo  
Referencia:

#### DATOS ANALITICOS

F. entrada: 05/08/2021 F. inicio: 05/08/2021 F. finalización: 09/08/2021 F. boletín: 09/08/2021  
Objeto: ACH. Estudio Entidad Gestora (T.64)  
Escritos relac.: /  
Tipo envase:  
Matriz analítica: Aguas de consumo

#### PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
* ARSENICO <i>Método absorción atómica con cámara de grafito</i>	10.5	µg/l
NITRATOS <i>Método espectrofotométrico (PEE-05)</i>	40.3	mg/l

#### Ensayos validados por:

Area Físico-Químico



Fdo. Ana M<sup>a</sup> Escorial Yuste  
Jefe de sección

**LASTRAS DE CUÉLLAR, AYUNTAMIENTO DE**

PZA. MAYOR, 1  
LASTRAS DE CUÉLLAR  
40352 SEGOVIA  
A/A:

324

**DATOS MUESTRA**

F. toma muestra: 04/08/2021  
Tomador: PRODESTUR \* Toma de muestra no amparada por la acreditación  
P. toma muestra: PM-RED-LASTRAS DE CUÉLLAR-FTE. PLAZA MAYOR  
Remitido por: LASTRAS DE CUÉLLAR, AYUNTAMIENTO DE  
Denominación: Análisis Agua de Consumo  
Referencia: Est. Entidad Gestora (As) / Cierre incump. (Nitratos, 20-10-0266-0)

**DATOS ANALITICOS**

F. entrada: 05/08/2021 F. inicio: 05/08/2021 F. finalización: 09/08/2021 F. boletín: 09/08/2021  
Objeto: ACH. Estudio Entidad Gestora (T.64)  
Escritos relac.: /  
Tipo envase:  
Matriz analítica: Aguas de consumo

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
* ARSENICO <i>Método absorción atómica con cámara de grafito</i>	5.3	µg/l	Hasta 10	R.D. 140/2003
NITRATOS <i>Método espectrofotométrico (PEE-05)</i>	45.8	mg/l	Hasta 50	R.D. 140/2003

**Ensayos validados por:**

Area Físico-Químico



Fdo. Ana Mª Escorial Yuste  
Jefe de sección